

Суммарная нагрузка, потери и напряжение за 21.12.2016 на ПС-93 "Цветные металлы"

время местное

| Дата, время | Мощность активная, кВт | Мощность реактивная, кВар | Потери реактивные | Напряжение, кВ | Положение анцапф | Мощность активная, кВт | Мощность реактивная, кВар | Потери реактивные | Напряжение, кВ | Положение анцапф |
|------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|----------------|------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|----------------|------------------|
| | Трансформатор: 1Т | | | | | Трансформатор: 2Т | | | | |
| 21.12.2016 01:00 | 5049 | 1308.45 | 151.62 | 119.8 | 5 | 5652.9 | 1734.15 | 248.80 | 120.0 | 5 |
| 21.12.2016 02:00 | 5240.4 | 1447.05 | 160.62 | 119.6 | 5 | 5486.25 | 1717.65 | 239.49 | 120.0 | 5 |
| 21.12.2016 03:00 | 5413.65 | 1522.95 | 189.71 | 119.6 | 5 | 5192.55 | 1468.5 | 209.90 | 120.0 | 5 |
| 21.12.2016 04:00 | 5045.7 | 1291.95 | 145.91 | 119.6 | 5 | 5530.8 | 1768.8 | 251.01 | 120.0 | 5 |
| 21.12.2016 05:00 | 5149.65 | 1374.45 | 149.21 | 119.6 | 5 | 5499.45 | 1625.25 | 237.07 | 120.0 | 5 |
| 21.12.2016 06:00 | 5110.05 | 1315.05 | 165.41 | 119.6 | 5 | 5303.1 | 1496.55 | 219.94 | 120.0 | 5 |
| 21.12.2016 07:00 | 5537.4 | 1423.95 | 177.11 | 119.6 | 5 | 5369.1 | 1687.95 | 242.13 | 120.0 | 5 |
| 21.12.2016 08:00 | 5897.1 | 1532.85 | 203.22 | 119.6 | 5 | 5367.45 | 1539.45 | 223.28 | 120.0 | 5 |
| 21.12.2016 09:00 | 6662.7 | 2060.85 | 252.41 | 119.6 | 5 | 6040.65 | 2093.85 | 284.53 | 120.0 | 5 |
| 21.12.2016 10:00 | 6760.05 | 2179.65 | 259.62 | 119.6 | 5 | 6397.05 | 2275.35 | 311.24 | 120.0 | 5 |
| 21.12.2016 11:00 | 6859.05 | 2133.45 | 256.61 | 119.6 | 5 | 6317.85 | 2194.5 | 298.78 | 120.0 | 5 |
| 21.12.2016 12:00 | 6689.1 | 1994.85 | 251.22 | 119.6 | 5 | 6354.15 | 2343 | 314.24 | 120.0 | 5 |
| 21.12.2016 13:00 | 6723.75 | 1999.8 | 252.57 | 119.6 | 5 | 6076.95 | 2275.35 | 300.94 | 120.0 | 5 |
| 21.12.2016 14:00 | 6621.45 | 2067.45 | 244.63 | 119.6 | 5 | 6270 | 2399.1 | 316.72 | 120.0 | 5 |
| 21.12.2016 15:00 | 6598.35 | 2131.8 | 236.98 | 119.6 | 5 | 6015.9 | 2240.7 | 291.50 | 120.0 | 5 |
| 21.12.2016 16:00 | 6317.85 | 2062.5 | 232.48 | 119.6 | 5 | 5824.5 | 2169.75 | 288.95 | 120.0 | 5 |
| 21.12.2016 17:00 | 6113.25 | 2044.35 | 228.74 | 119.6 | 5 | 5713.95 | 1852.95 | 260.07 | 120.0 | 5 |
| 21.12.2016 18:00 | 5806.35 | 1762.2 | 205.79 | 119.6 | 5 | 5677.65 | 1918.95 | 261.30 | 120.0 | 5 |
| 21.12.2016 19:00 | 5860.8 | 1852.95 | 213.73 | 119.6 | 5 | 5779.95 | 2093.85 | 284.97 | 120.0 | 5 |
| 21.12.2016 20:00 | 5672.7 | 1724.25 | 193.03 | 119.6 | 5 | 5469.75 | 1848 | 251.46 | 120.0 | 5 |
| 21.12.2016 21:00 | 5694.15 | 1826.55 | 208.93 | 119.6 | 5 | 5479.65 | 1712.7 | 242.13 | 120.0 | 5 |
| 21.12.2016 22:00 | 5446.65 | 1640.1 | 184.47 | 119.6 | 5 | 5583.6 | 1970.1 | 272.76 | 120.0 | 5 |
| 21.12.2016 23:00 | 5603.4 | 1803.45 | 203.81 | 119.6 | 5 | 5646.3 | 1994.85 | 283.09 | 120.0 | 5 |
| 22.12.2016 00:00 | 5194.2 | 1481.7 | 166.46 | 119.6 | 5 | 5388.9 | 1816.65 | 259.69 | 120.0 | 5 |